

东莞市水务局2020年1月份城市供水水质公报

检测数据由东莞市水务监测中心提供

水厂名称	检测项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	备注
		生活饮用水卫生标准 (GB5749-2006) 限值	1	15	≡0	≡无	0.3--4	6.5--8.5	3	0.5	100	≡未检出	≡未检出	0.06	0.2	0.1	0.5--3	0.01	0.1--0.8	0.7	
		NTU	度			mg/L		mg/L	mg/L	CFU/mL	MPN/100mL	MPN/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	
		浑浊度	色度	臭和味	肉眼可见物	余氯	PH值	耗氧量	氨氮	菌落总数	总大肠菌群	耐热大肠菌群	三氯甲烷	铝	锰	总氯	三氯乙醛	二氧化氯	亚氯酸盐	氯酸盐	
东莞市企石自来水服务公司(镇级)		0.13	<5	0	无	0.55	7.1	1.32	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0023	<0.008	0.00026	0.65	0.001				合格
东莞市石排自来水公司(镇级)		0.18	<5	0	无	0.6	7.4	1.13	<0.02	1	未检出	未检出	0.005	0.086	0.00017	0.7	0.002				合格
东莞市石碣镇单屋水厂(村级)		0.19	<5	0	无	0.6	7.1	0.69	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0028	0.012	0.00009	0.9	0.002				合格
东莞市石碣镇洲供水厂(村级)		0.1	<5	0	无	0.8	7.4	0.78	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0027	0.016	0.00006	1	0.002				合格
东莞市石碣镇沙腰水厂(村级)		0.28	<5	0	无	0.8	7.4	0.58	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0003	0.026	0.00016	1	<0.001				合格
东莞市石碣镇水南水厂(村级)		2.35	<5	0	无	0.6	7.2	1.46	0.06	3	未检出	未检出	0.0046	0.167	0.00499	0.9	0.003				不合格
东莞市石碣镇四甲村水厂(村级)		0.15	<5	0	无	0.7	7.1	0.64	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0002	0.106	0.00071	1	<0.001				合格
东莞市石碣镇涌口水厂(村级)		0.11	<5	0	无	0.8	7.2	0.64	<0.02	2	未检出	未检出	0.0042	<0.008	0.00011	1	0.002				合格
东莞市石碣黄泗围自来水有限公司(村级)		0.2	<5	0	无	1.2	7.2	0.7	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0089	0.019	0.00071	1.4	0.004				合格
东莞市石碣西南水厂(村级)		0.33	<5	0	无	0.8	7.1	0.78	0.02	未检出	未检出	未检出	0.0051	0.032	0.00292	1	<0.001				合格
茶山镇第一供水厂(镇级)		0.13	<5	0	无	0.7	7.3	0.7	0.02	未检出	未检出	未检出	0.0027	<0.008	0.00015	0.9	0.002				合格
东莞市东江自来水有限公司东城供水分公司(市级)		0.15	<5	0	无	0.5	7.1	0.74	0.04	未检出	未检出	未检出	0.0031	0.022	0.00104	0.6	0.002				合格
东莞市东江自来水有限公司万江供水分公司(市级)		0.12	<5	0	无	0.8	7.1	0.73	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0028	0.021	0.00041	0.9	0.003				合格
东江水务第二水厂		0.13	<5	0	无	0.6	7	0.68	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0022	0.014	0.00035	0.7	0.002				合格
东江水务第三水厂		0.15	<5	0	无	0.7	7.1	0.7	<0.02	1	未检出	未检出	0.0019	0.021	0.00031	0.8	0.002				合格
东江水务第四水厂		0.11	<5	0	无	0.7	7.1	0.82	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0029	0.026	0.00025	0.8	0.003				合格
东江水务第五水厂		0.1	<5	0	无	0.65	7.1	0.68	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0048	0.013	<0.00006	0.75	0.003				合格
东江水务第六水厂		0.15	<5	0	无	0.6	7.1	0.69	<0.02	未检出	未检出	未检出	<0.0002	0.019	<0.00006	0.7	<0.001				合格
东莞市黄江镇田心股份经济联合社(村级)		4.88	<5	0	无		6.7	1.31	0.16	13	未检出	未检出	0.0018	0.152	0.01844		0.002	0.29	0.038	0.011	不合格
东莞市樟木头柏兴自来水有限公司(村级)		0.28	<5	0	无		7.4	0.61	0.07	16	未检出	未检出	<0.0002	0.01	0.00007		<0.001	0.18	0.296	0.021	合格
东莞市圣马自来水有限公司(村级)		0.16	<5	0	无		7.3	0.61	0.02	未检出	未检出	未检出	0.0035	0.01	0.00006		<0.001	0.16	0.296	0.014	合格
东莞市樟木头鑫洋自来水有限公司(村级)		0.09	<5	0	无	0.6	7.1	0.57	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0056	0.01	0.00006	0.7	<0.001				合格
虎门镇高科水厂(镇级)		0.17	<5	0	无	0.6	7.1	1.56	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0068	0.017	0.00048	0.7	0.004				合格
东莞市虎门怀德益民自来水厂(村级)		0.11	<5	0	无	0.5	6.9	0.7	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0026	<0.008	0.00115	0.6	0.003				合格
东莞市大岭山大片美村水厂(村级)		0.39	<5	0	无	0.7	7.1	0.83	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0052	0.082	0.00023	0.9	0.002				合格
东莞市大岭山镇杨屋枫树坑水厂(村级)		1.5	<5	0	无	1.3	7.3	1.51	0.06	61	未检出	未检出	0.006	0.462	0.02475	1.5	0.004				不合格
东莞市长安镇霄边经济股份合作社(村级)		0.5	<5	0	无	0.9	7.3	0.99	0.02	未检出	未检出	未检出	0.0025	0.03	0.01072	1	0.004				合格
东莞市大朗镇自来水公司松木山供水厂(镇级)		0.21	<5	0	无	0.6	7.4	1.08	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0059	0.124	0.00433	0.8	0.004				合格
东莞市犀牛供水有限公司(村级)		0.18	<5	0	无	0.5	6.8	0.74	0.23	未检出	未检出	未检出	<0.0002	0.021	0.00212	0.8	<0.001				合格
东莞市大朗石厦浮根冲供水有限公司(村级)		0.44	<5	0	无	0.65	7.1	0.93	0.02	4	未检出	未检出	0.0048	0.059	0.02147	0.8	0.001				合格
东莞市大岭山镇大环老虎岩水厂(镇级)		0.28	<5	0	无	0.5	7.5	0.84	0.12	未检出	未检出	未检出	0.0055	0.023	0.00334	0.6	0.002				合格
东莞市石龙自来水总公司(黄洲水厂)(镇级)		0.19	<5	0	无	0.5	7.3	0.63	0.12	16	未检出	未检出	0.0033	0.017	<0.00006	0.7	0.003				合格
东莞市石龙自来水总公司(城区水厂)(镇级)		0.15	<5	0	无	0.7	7.3	0.56	0.11	28	未检出	未检出	0.0056	0.027	0.00033	0.8	0.003				合格
东莞市石龙冠湖自来水有限公司(村级)		0.26	<5	0	无	0.8	7.3	0.62	0.1	未检出	未检出	未检出	0.009	0.019	0.00281	0.9	0.004				合格
东莞市石碣镇自来水公司(镇级)		0.34	<5	0	无	0.5	7.4	0.65	0.11	6	未检出	未检出	0.0051	0.059	0.00116	0.6	0.003				合格
茶山镇第二供水厂(镇级)		0.26	<5	0	无	0.8	7.2	0.78	0.11	96	未检出	未检出	0.0037	<0.008	0.0003	1	0.002				合格
东莞市高埗自来水有限公司-新厂(镇级)		0.22	<5	0	无	0.6	7	0.43	0.11	32	未检出	未检出	0.0028	0.012	0.00009	0.8	0.002				合格
东莞市高埗自来水有限公司-旧厂(镇级)		0.2	<5	0	无	0.8	7.1	0.46	0.11	11	未检出	未检出	0.001	0.016	0.00033	1	0.002				合格
东莞市潢涌自来水有限公司(村级)		0.11	<5	0	无	0.5	7.2	0.29	0.1	42	未检出	未检出	0.0017	<0.008	0.00054	0.6	<0.001				合格
东莞市中堂江南供水厂(村级)		0.16	<5	0	无	0.55	7.2	0.43	0.11	23	未检出	未检出	0.0073	0.011	<0.00006	0.65	0.003				合格

东莞市中堂镇供水厂(镇级)	0.09	<5	0	无	0.5	7.2	0.82	<0.02	21	未检出	未检出	0.0056	0.013	<0.00006	0.6	<0.001				合格
东莞市桥头镇迳联水厂(村级)	0.32	<5	0	无		7	0.77	<0.02	未检出	未检出	未检出	<0.0002	0.032	0.00036		<0.001	0.65	0.194	<0.005	合格
东莞市石水口自来水有限公司(村级)	0.44	<5	0	无		7.1	0.66	0.02	未检出	未检出	未检出	<0.0002	0.039	0.0004		<0.001	0.38	0.2	<0.005	合格
东莞市桥头镇自来水厂第三水厂(镇级)	0.28	<5	0	无	0.6	7.1	0.74	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0015	0.09	0.00317	0.7	0.003				合格
东莞市桥头镇自来水厂第二水厂(镇级)	0.4	<5	0	无	0.5	7.1	0.7	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0006	0.193	0.0023	0.6	0.002				合格
东莞市谢岗镇自来水厂(镇级)	0.13	<5	0	无	0.6	7.2	0.62	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0025	0.008	<0.00006	0.7	0.003				合格
常平镇第二水厂(镇级)	0.18	<5	0	无	0.7	7.4	0.63	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0013	0.041	0.00009	0.9	0.001				合格
常平镇第一水厂(镇级)	0.15	<5	0	无	0.7	7.2	0.7	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0023	0.028	0.00051	0.9	0.002				合格
东莞市清溪粤海水务有限公司第二供水厂(镇级)	0.26	<5	0	无	0.5	6.8	0.83	0.02	未检出	未检出	未检出	0.0045	0.008	0.02185	0.6	0.004				合格
东莞市清溪粤海水务有限公司第四供水厂(镇级)	0.15	<5	0	无	0.6	7	0.98	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0064	0.025	0.00993	0.7	0.002				合格
东莞市清溪粤海水务有限公司第五供水厂(镇级)	0.17	<5	0	无	0.55	7.1	0.66	<0.02	3	未检出	未检出	0.002	0.016	0.00099	0.65	<0.001				合格
东莞市永源自来水有限公司第二水厂(镇级)	0.12	<5	0	无	0.7	7.2	0.64	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0011	0.008	0.00024	0.8	<0.001				合格
东莞市永源自来水有限公司第一水厂(镇级)	0.13	<5	0	无	0.5	7.2	0.66	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0007	0.042	0.00067	0.6	<0.001				合格
东莞市雁田自来水有限公司(村级)	0.11	<5	0	无	0.5	7.4	1.16	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0035	0.019	0.00016	0.7	<0.001				合格
东莞市樟木头自来水公司(镇级)	0.08	<5	0	无	0.7	6.9	0.71	<0.02	20	未检出	未检出	0.005	0.013	0.00101	0.8	<0.001				合格
塘厦镇凤凰水厂(镇级)	0.16	<5	0	无	0.6	7.5	0.86	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0021	0.025	0.0002	0.8	0.001				合格
塘厦镇中心水厂(镇级)	0.11	<5	0	无	0.7	7.2	0.84	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0017	0.025	0.00018	0.9	<0.001				合格
东莞市长龙自来水有限公司(村级)	0.62	<5	0	无	0.7	6.9	0.54	<0.02	1	未检出	未检出	0.0065	0.093	0.01318	0.8	0.003				合格
黄江镇自来水厂(镇级)	0.15	<5	0	无	0.6	7	0.59	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0047	0.022	0.00078	0.7	0.002				合格
东莞市横沥镇自来水公司(镇级)	0.15	<5	0	无	0.7	7.4	0.76	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0094	0.027	0.00092	0.9	0.004				合格