

# 东莞市水务局2021年1月份城市供水水质公报

检测数据由东莞市水务监测中心提供

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	备注	
生活饮用水卫生标准 (GB5749-2006) 限值	1	15	≡0	≡无	0.3-4	6.5-8.5	3	0.5	100	≡未检出	≡未检出	0.06	0.2	0.1	0.5-3	0.01	0.1-0.8	0.7	0.7		
单位	NTU	度			mg/L		mg/L	mg/L	CFU/mL	MPN/100mL	MPN/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		
水厂名称	检测项目	浑浊度	色度	臭和味	肉眼可见物	余氯	PH值	耗氧量	氨氮	菌落总数	总大肠菌群	耐热大肠菌群	三氯甲烷	铝	锰	总氯	三氯乙烯	二氧化氯	亚硝酸盐	硝酸盐	
茶山镇第二供水厂(镇级)		0.09	<5	0	无	0.9	7.5	0.68	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0072	0.039	<0.00006	1	<0.001			合格	
东莞市水务集团供水有限公司第二水厂(市级)		0.14	<5	0	无	0.8	7.5	0.79	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0028	0.054	0.00012	0.9	<0.001			合格	
东莞市水务集团供水有限公司第三水厂(市级)		0.22	<5	0	无	0.7	7.5	1.1	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0015	0.052	<0.00006	0.8	<0.001			合格	
东莞市水务集团供水有限公司第六水厂(市级)		0.1	<5	0	无	0.8	7.5	0.61	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0022	0.06	<0.00006	0.9	<0.001			合格	
东莞市高埗自来水有限公司-新厂(镇级)		0.19	<5	0	无	0.7	7.5	0.95	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0003	0.032	<0.00006	0.8	<0.001			合格	
东莞市水务集团供水有限公司第四水厂(市级)		0.09	<5	0	无	0.7	7.5	0.74	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0065	0.077	<0.00006	0.9	0.001			合格	
东莞市水务集团供水有限公司第五水厂(市级)		0.14	<5	0	无	0.8	7.5	0.62	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0028	0.029	<0.00006	0.9	0.002			合格	
东莞市企石自来水服务公司(镇级)		0.09	<5	0	无	0.6	7.5	0.6	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0024	0.013	<0.00006	0.7	<0.001			合格	
东莞市石排自来水公司(镇级)		0.14	<5	0	无	0.7	7.5	0.83	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0028	0.049	0.00029	0.8	0.002			合格	
东莞市东江自来水有限公司东城供水分公司(市级)		0.14	<5	0	无	0.8	7.5	0.86	<0.02	2	未检出	未检出	0.003	0.055	<0.00006	0.9	0.001			合格	
东莞市东江自来水有限公司万江供水分公司(市级)		0.14	<5	0	无	0.8	7.5	0.95	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0023	0.042	0.0001	0.9	<0.001			合格	
东莞市虎门怀德益民自来水厂(村级)		0.06	<5	0	无	0.5	6.8	0.57	0.02	未检出	未检出	未检出	0.003	<0.008	0.00122	0.6	<0.001			合格	
东莞市犀牛供水有限公司(村级)		0.23	<5	0	无	0.5	7.3	1.26	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0019	0.084	0.00452	0.7	0.001			合格	
东莞市石龙自来水总公司(黄洲水厂)(镇级)		0.1	<5	0	无	0.45	7.4	0.82	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0038	0.074	<0.00006	0.5	0.001			合格	
东莞市石龙冠湖自来水有限公司(村级)		0.13	<5	0	无	0.6	7.4	0.79	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0057	0.048	<0.00006	0.7	0.001			合格	
东莞市石碣桔洲供水厂(村级)		0.2	<5	0	无	0.7	7.6	0.86	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.003	0.083	<0.00006	0.8	<0.001			合格	
东莞市石碣西南水厂(村级)		0.11	<5	0	无	0.6	7.3	0.64	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0018	0.025	0.00068	0.7	<0.001			合格	
东莞市单屋自来水有限公司(村级)		0.33	<5	0	无	0.7	7.4	0.69	<0.02	1	未检出	未检出	0.0059	0.042	0.00015	0.8	0.002			合格	
东莞市石碣黄泗围自来水有限公司(村级)		0.13	<5	0	无	0.4	7.4	0.62	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.009	0.019	<0.00006	0.5	0.003			合格	
东莞市石碣镇沙腰水厂(村级)		0.12	<5	0	无	0.6	7.1	0.71	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0119	0.025	<0.00006	0.7	<0.001			合格	
东莞市石碣镇南水厂(村级)		0.28	<5	0	无	0.7	7.6	0.91	<0.02	2	未检出	未检出	0.0069	0.09	0.0004	0.8	0.002			合格	
东莞市石碣镇四甲村水厂(村级)		0.2	<5	0	无	0.5	7.2	0.43	<0.02	4	未检出	未检出	0.0079	0.05	<0.00006	0.6	<0.001			合格	
东莞市石碣镇涌口水厂(村级)		0.15	<5	0	无	1.1	7.4	0.66	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0062	0.02	<0.00006	1.3	0.002			合格	
东莞市石碣镇自来水公司(镇级)		0.14	<5	0	无	0.7	7.7	0.73	<0.02	1	未检出	未检出	0.0058	0.106	<0.00006	0.8	0.001			合格	
东莞市雁田自来水有限公司(村级)		0.12	<5	0	无	0.7	7.4	0.75	<0.02	1	未检出	未检出	0.0042	0.026	<0.00006	0.8	0.002			合格	
东莞市永源自来水有限公司第二水厂(镇级)		0.07	<5	0	无	0.5	7.3	0.66	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0018	0.026	0.00012	0.6	<0.001			合格	
东莞市永源自来水有限公司第一水厂(镇级)		0.11	<5	0	无	0.45	7.2	1.05	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0018	0.03	0.00015	0.55	<0.001			合格	
塘厦镇凤凰水厂(镇级)		0.1	<5	0	无	0.55	7.4	0.79	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0037	0.03	<0.00006	0.6	0.002			合格	
塘厦镇中心水厂(镇级)		0.1	<5	0	无	0.55	7.4	0.75	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0024	0.038	<0.00006	0.6	<0.001			合格	
东莞市横沥镇自来水公司(镇级)		0.06	<5	0	无	0.6	7.3	0.67	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0081	0.027	<0.00006	0.7	0.005			合格	
东莞市清溪粤海水务有限公司第四供水厂(镇级)		0.14	<5	0	无	0.5	7.3	0.95	<0.02	2	未检出	未检出	0.0071	0.054	0.00064	0.6	0.004			合格	
东莞市清溪粤海水务有限公司第五供水厂(镇级)		0.1	<5	0	无	0.6	7.3	0.63	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0025	0.021	<0.00006	0.7	0.001			合格	
东莞市中堂镇供水厂(镇级)		0.1	<5	0	无	0.7	7.3	0.68	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0037	0.042	<0.00006	0.8	0.002			合格	
东莞市石水口自来水有限公司(村级)		0.17	<5	0	无		7.3	0.73	0.05	未检出	未检出	未检出	<0.0002	0.034	<0.00006		<0.001	0.21	0.006	0.021	合格
东莞市谢岗镇自来水厂(镇级)		0.09	<5	0	无	0.5	7.3	0.67	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0025	0.009	<0.00006	0.6	0.002			合格	
黄江镇自来水厂(镇级)		0.08	<5	0	无	0.6	7.3	0.94	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0036	0.032	0.00053	0.7	0.005			合格	
东莞市桥头镇自来水厂第三水厂(镇级)		0.2	<5	0	无	0.6	7.2	0.64	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0018	0.041	0.00154	0.7	0.001			合格	
东莞市桥头镇自来水厂第二水厂(镇级)		0.46	<5	0	无	0.6	7.2	0.74	<0.02	3	未检出	未检出	0.0012	0.275	0.0025	0.7	0.001			不合格	
常平镇第二水厂(镇级)		0.12	<5	0	无	0.5	7.4	0.71	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0025	0.034	<0.00006	0.6	0.002			合格	
常平镇第一水厂(镇级)		0.11	<5	0	无	0.4	7.2	0.78	<0.02	2	未检出	未检出	0.003	0.045	0.0005	0.5	0.001			合格	
东莞市樟木头鑫洋自来水有限公司(村级)		0.07	<5	0	无	0.5	7.2	0.59	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0021	<0.008	0.00034	0.6	0.003			合格	
东莞市樟木头柏兴自来水有限公司(村级)		0.12	<5	0	无		9.22	0.75	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0011	0.053	0.0003		<0.001	0.31	0.169	0.244	不合格
东莞市樟木头自来水公司(镇级)		0.1	<5	0	无	0.5	6.5	0.63	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0016	<0.008	0.00031	0.7	0.002			合格	
东莞市大朗镇自来水公司松木山供水厂(镇级)		0.26	<5	0	无	0.6	7.6	1.58	0.03	3	未检出	未检出	0.0049	0.078	0.01378	0.7	0.003			合格	