东莞市水务局2019年2月份城市供水水质公报

检测数据由东莞市水务监测中心提供

监测点	1	15	≡0	≡无	6.5--8.5	0.5	≡未检出	≡未检出	≡未检出	100	0.01	0.005	0.05	0.01	0.001	0.01	0.05	1	10	0.06	0.002	0.2	0.3	0.1	1	1	250	250	1000	450	3	0.002	0.3	0.5	1	0.3--4	0.5--3	0.01	0.1--0.8	0.7	0.7	备注
	NTU	度				mg/L	MPN/100mL	MPN/100mL	MPN/100mL	CFU/mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	Bq/L	Bq/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	
监测点	浑浊度	色度	臭和味	肉眼可见物	PH值	氨氮	总大肠菌群	耐热大肠菌群	大肠埃希氏菌	菌落总数	砷	镉	铬(六价)	铅	汞	硒	氰化物	氟化物	硝酸盐	三氯甲烷	四氯化碳	铝	铁	锰	铜	锌	氯化物	硫酸盐	溶解性总固体	总硬度	耗氧量	挥发酚类	阴离子合成洗涤剂	总α放射性	总β放射性	余氯	总氯	三氯乙醛	二氧化氯	亚氯酸盐	氯酸盐	
东莞市桥头镇自来水厂第二水厂(镇级)	0.12	<5	0	无	7.1	<0.02	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.001	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.22	1.56	0.003	<0.0001	0.0157	0.0024	0.00121	0.00109	0.0012	15.8	11.5	76	36.7	0.63	<0.002	<0.05	0.021	0.092	0.35	0.5	0.002				合格
东莞市铁岗自来水有限公司(村级)	0.18	<5	0	无	7.1	0.1	34	1	1	42	<0.001	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.29	1.55	0.0003	<0.0001	0.0022	0.0023	<0.00006	0.00124	0.0029	11.6	11.6	72	39.1	0.84	<0.002	<0.05	<0.016	0.083			<0.001	<0.02	0.085	0.018	不合格
东莞市企石自来水服务公司(镇级)	0.14	<5	0	无	6.9	<0.02	未检出	未检出	未检出	8	<0.001	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.27	1.47	0.0024	<0.0001	0.0173	0.0049	0.00029	0.00093	0.0233	13	11.2	73	40.8	0.55	<0.002	<0.05	<0.016	0.067	0.5	0.6	0.002				合格
东莞市石龙冠湖自来水有限公司（石龙西湖水厂）(村级)	0.15	<5	0	无	7	0.15	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.001	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.24	1.71	0.0047	<0.0001	0.0042	0.0018	0.00012	0.00214	0.0099	15.9	13.1	83	40.8	0.79	<0.002	<0.05	<0.016	0.091	0.6	0.7	0.004				合格
东莞市横沥镇自来水公司(镇级)	0.1	<5	0	无	7.1	<0.02	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.001	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.25	1.48	0.0075	<0.0001	0.0318	0.0017	0.00033	0.00139	0.0069	13.2	11.4	85	42.8	0.79	<0.002	<0.05	<0.016	0.084	0.8	0.85	0.005				合格
东莞市司马自来水有限公司（常平司马水厂）（村级）	0.09	<5	0	无	7.1	<0.02	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.001	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.18	0.92	0.0044	<0.0001	0.0008	<0.0009	0.0001	0.0002	0.0058	11.5	7.25	84	23	0.64	<0.002	<0.05	<0.016	0.075	1	1.2	0.001				合格
东莞市高埗自来水有限公司-新厂(镇级)	0.09	<5	0	无	6.9	0.03	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.001	<0.00006	<0.004	<0.00007	0.0001	<0.0004	<0.002	0.26	1.81	0.0025	<0.0001	0.0052	0.0016	0.00009	0.00185	0.0028	18	14	83	39.7	0.69	<0.002	<0.05	<0.016	0.107	0.7	1	0.001				合格
东莞市东江自来水有限公司万江供水分公司(市级)	0.13	<5	0	无	7	<0.02	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.001	<0.00006	<0.004	0.00014	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.25	1.82	0.002	<0.0001	0.0068	0.0024	0.00859	0.00196	0.0131	17	14.5	87	42.8	0.75	<0.002	<0.05	<0.016	0.122	0.7	1	0.002				合格
东莞市东江自来水有限公司东城供水分公司(市级)	0.11	<5	0	无	7	<0.02	未检出	未检出	未检出	1	<0.001	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.24	1.79	0.0028	<0.0001	0.0064	0.0009	<0.00006	0.00175	<0.0008	15.6	13.7	84	40.8	0.78	<0.002	<0.05	<0.016	0.092	0.7	0.9	0.003				合格
东莞市桥头镇自来水厂第三水厂(镇级)	0.13	<5	0	无	7	<0.02	未检出	未检出	未检出	2	<0.001	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.23	1.43	0.0031	<0.0001	0.0347	0.0042	0.00278	0.00143	0.0027	13.1	10.9	74	40.8	0.57	<0.002	<0.05	<0.016	0.092	0.5	0.55	0.003				合格
东莞市石排自来水公司（镇级）	0.16	<5	0	无	6.8	<0.02	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.001	<0.00006	<0.004	0.00022	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.25	1.67	0.0012	<0.0001	0.0238	0.0024	0.00009	0.00164	0.0012	14	12.2	77	38.7	0.71	<0.002	<0.05	<0.016	0.052	0.5	0.6	0.002				合格
东江水务第二水厂	0.12	<5	0	无	7	<0.02	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.001	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.24	1.75	0.0022	<0.0001	0.0073	0.002	0.00046	0.00187	0.0009	16.1	13.8	84	40.8	0.77	<0.002	<0.05	0.024	0.115	0.6	0.9	0.002				合格
东江水务第三水厂	0.1	<5	0	无	7	<0.02	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.001	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.24	1.77	0.0023	<0.0001	0.0092	0.0015	0.00012	0.00172	0.004	15.2	13.5	82	40.8	0.74	<0.002	<0.05	<0.016	0.069	0.7	0.9	0.002				合格
东江水务第五水厂	0.15	<5	0	无	6.9	<0.02	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.001	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.22	1.65	0.0034	<0.0001	0.0035	0.0009	0.0002	0.00152	0.0116	13.4	11.6	75	37.7	0.64	<0.002	<0.05	<0.016	0.084	0.6	0.7	0.003				合格
东江水务第六水厂	0.15	<5	0	无	7.1	<0.02	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.001	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.25	1.79	0.0019	<0.0001	0.0069	<0.0009	<0.00006	0.0015	0.0024	15.1	13.6	86	40.8	1.29	<0.002	<0.05	<0.016	0.067	0.6	0.65	<0.001				合格
东江水务第四水厂	0.13	<5	0	无	7	<0.02	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.001	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.24	1.78	0.0033	<0.0001	0.004	<0.0009	<0.00006	0.00131	<0.0008	14.9	13.7	84	43.8	0.7	<0.002	<0.05	0.021	0.098	0.7	0.8	0.004				合格
东莞市桥头镇迳联水厂(村级)	0.1	<5	0	无	7.1	0.06	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.001	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.24	1.52	<0.0002	<0.0001	0.0015	<0.0009	<0.00006	0.0023	<0.0008	12.3	11.5	73	38.7	0.78	<0.002	<0.05	0.024	0.092			<0.001	0.28	0.145	0.302	合格
东莞市石水口自来水有限公司（桥头石水口水厂）(村级)	0.39	<5	0	无	6.9	0.03	未检出	未检出	未检出	4	<0.001	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.23	1.51	0.0002	<0.0001	0.0493	0.009	0.00115	0.00151	0.0013	11.6	11.1	71	38.7	0.75	<0.002	<0.05	<0.016	0.075			<0.001	0.21	1.917	0.27	不合格
东莞市石龙自来水总公司（黄洲水厂）(镇级)	0.16	<5	0	无	7.1	<0.02	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.001	<0.00006	<0.004	0.00028	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.28	1.76	0.002	<0.0001	0.0144	0.0044	0.00045	0.00253	0.0046	14.2	12.9	81	37.5	0.79	<0.002	<0.05	<0.016	0.103	0.4	0.5	0.003				合格
东莞市石龙自来水总公司（城区水厂）(镇级)	0.2	<5	0	无	7.2	<0.02	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.001	<0.00006	<0.004	0.00023	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.29	1.77	0.0035	<0.0001	0.0209	0.0032	0.00053	0.00238	0.0023	14.9	13.5	76	41.8	0.74	<0.002	<0.05	0.042	0.108	0.6	0.6	0.004				合格
东莞市石碣镇单屋水厂(村级)	0.1	<5	0	无	7	<0.02	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.001	<0.00006	<0.004	0.00044	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.32	1.9	0.0032	<0.0001	0.0041	0.0014	0.0001	0.00231	0.0041	15.4	14.3	84	40.8	0.7	<0.002	<0.05	<0.016	0.106	0.4	0.5	0.002				合格
东莞市石碣镇黄泗围村委会水厂(村级)	0.11	<5	0	无	7.2	<0.02	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.001	<0.00006	<0.004	0.0003	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.29	1.82	0.0029	<0.0001	0.0138	0.0092	0.00164	0.00202	0.0032	17.6	14.1	86	44.8	0.69	<0.002	<0.05	0.022	0.094	1.5	1.7	0.003				合格
东莞市石碣桔洲供水厂(村级)	0.06	<5	0	无	6.9	<0.02	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.001	<0.00006	<0.004	0.00028	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.28	1.88	0.0016	<0.0001	0.0051	0.003	0.00013	0.00313	0.0038	15.8	13.7	85	44.8	0.79	<0.002	<0.05	<0.016	0.084	0.6	0.8	0.001				合格
石碣镇刘屋村委会刘屋水厂(村级)	0.08	<5	0	无	7.1	<0.02	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.001	<0.00006	<0.004	0.00034	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.27	1.73	0.0072	<0.0001	0.0061	0.0018	0.00011	0.00215	0.0071	17.7	13.8	88	42.8	0.77	<0.002	<0.05	<0.016	0.081	0.5	0.6	0.004				合格
东莞市石碣镇沙腰水厂(村级)	0.16	<5	0	无	7.3	<0.02	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.001	<0.00006	<0.004	0.0003	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.3	1.94	0.004	<0.0001	0.0107	0.0082	0.00046	0.00206	0.0033	17	14.9	95	44.8	0.78	<0.002	<0.05	<0.016	0.087	0.6	0.8	0.003				合格
东莞市石碣镇自来水公司(镇级)	0.12	<5	0	无	7.2	<0.02	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.001	<0.00006	<0.004	0.00025	0.0001	<0.0004	<0.002	0.35	1.88	0.0035	<0.0001	0.0486	0.0043	0.0002	0.00268	0.0139	16	14.9	86	46.9	0.96	<0.002	<0.05	<0.016	0.094	0.6	0.65	0.004				合格
东莞市石碣镇水南水厂(村级)	0.12	<5	0	无	7.1	<0.02	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.001	<0.00006	<0.004	0.00032	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.29	1.73	0.0028	<0.0001	0.0128	0.0027	0.00086	0.00235	0.0028	16.2	13.8	84	42.8	0.68	<0.002	<0.05	<0.016	0.108	0.6	0.7	0.004				合格
东莞市石碣镇四甲村水厂(村级)	0.2	<5	0	无	7	<0.02	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.001	<0.00006	<0.004	0.00025	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.28	1.89	0.0018	<0.0001	0.0581	0.0043	0.00149	0.00155	0.0095	18.6	14.1	88	42.8	0.7	<0.002	<0.05	<0.016	0.093	0.8	1	0.004				合格
东莞市石碣西南水厂(村级)	0.26	<5	0	无	7	<0.02	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.001	<0.00006	<0.004	0.00014	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.21	1.38	0.0021	<0.0001	0.0246	0.0035	0.00052	0.00119	0.0017	15	11.3	85	43.7	0.72	<0.002	<0.05	<0.016	0.088	0.5	0.6	<0.001				合格
东莞市石碣镇涌口水厂(村级)	0.14	<5	0	无	7	<0.02	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.001	<0.00006	<0.004	0.00031	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.28	1.72	0.0034	<0.0001	0.0056	0.0108	0.00068	0.00234	0.0085	14.2	13	83	42.8	0.78	<0.002	<0.05	<0.016	0.041	0.5	0.55	0.004				合格
茶山镇第二供水厂（镇级）	0.22	<5	0	无	7.1	<0.02	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.001	<0.00006	<0.004	0.00026	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.24	1.6	0.0028	<0.0001	0.0194	0.0044	0.00081	0.00261	0.0094	14.1	12.2	83	42.8	0.92	<0.002	<0.05	0.028	0.062	0.6	0.65	0.003				合格
茶山镇第一供水厂（镇级）	0.07	<5	0	无	7.1	<0.02	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.001	<0.00006	<0.004	0.00021	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.22	1.63	0.0018	<0.0001	0.0092	0.0009	0.00012	0.00205	0.0047	13.7	12.3	83	40.8	0.86	<0.002	<0.05	<0.016	0.052	0.5	0.6	0.003				合格
东莞市高埗自来水有限公司-旧厂(镇级)	0.22	<5	0	无	7.1	<0.02	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.001	<0.00006	0.004	0.00024	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.22	1.67	0.0016	<0.0001	0.0106	0.017	0.00302	0.00238	0.0145	17.5	13.2	91	42.8	0.69	<0.002	<0.05	0.017	0.091	0.6	0.8	0.002				合格
东莞市潢涌自来水有限公司（中堂潢涌水厂）(村级)	0.1	<5	0	无	7	<0.02	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.001	<0.00006	<0.004	0.00033	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.23	1.68	0.0025	<0.0001	0.0088	0.0031	0.00069	0.00289	0.0158	18.4	13.4	93	44.8	0.75	<0.002	<0.05	<0.016	0.07	0.6	0.8	0.001				合格
黄江镇大冚股份经济联合社（黄江大冚水厂）(村级)	0.26	<5	0	无	7.1	<0.02	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.001	<0.00006	<0.004	0.0002	0.0001	<0.0004	<0.002	0.12	0.05	0.0084	<0.0001	0.4973	0.0097	0.00691	0.0015	0.0045	9.4	3.54	43	24.5	1.42	<0.002	<0.05	<0.016	0.082	0.8	1	0.008				不合格
东莞市黄江镇龙见田村自来水厂(村级)	0.47	<5	0	无	6.9	0.09	未检出	未检出	未检出	1	<0.001	<0.00006	<0.004	0.00029	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.14	0.06	0.0013	<0.0001	0.1168	0.0155	0.00711	0.00051	0.0046	6.59	3.59	37	24.5	1.82	<0.002	<0.05	<0.016	0.071	1	1.3	<0.001				合格
东莞市樟木头鑫洋自来水有限公司（樟木头樟洋水厂）(村级)	0.09	<5	0	无	7.1	<0.02	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.001	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.15	0.87	0.0024	<0.0001	0.0103	0.0009	0.00184	0.00142	0.014	8.21	6.79	75	38.7	0.85	<0.002	<0.05	<0.016	0.086	0.7	0.9	0.001				合格
东莞市黄江镇田心股份经济联合社(村级)	0.22	<5	0	无	6.7	<0.02	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.001	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.11	0.3	0.0019	<0.0001	0.0534	0.0074	0.00242	0.00097	0.0066	7.02	4.06	31	20.4	0.9	<0.002	<0.05	<0.016	0.044			0.001	0.17	1.205	0.257	不合格
东莞市樟木头柏兴自来水有限公司（樟木头柏地水厂）(村级)	0.1	<5	0	无	7.1	<0.02	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.001	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.22	1.29	0.0022	<0.0001	0.0178	<0.0009	0.00008	0.00093	0.0086	9.84	9.83	73	42.8	0.82	<0.002	<0.05	<0.016	0.074			<0.001	0.21	2.733	0.17	不合格
东莞市圣马自来水有限公司（樟木头石新水厂）(村级)	0.08	<5	0	无	7	0.04	未检出	未检出	未检出	11	<0.001	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.21	1.28	0.0011	<0.0001	0.0072	0.0106	0.0004	0.00066	0.0168	10.5	9.81	71	26.5	1.07	<0.002	<0.05	<0.016	0.086			<0.001	0.25	0.825	0.047	不合格
东莞市长安镇霄边经济股份合作社（长安霄边水厂）(村级)	0.22	<5	0	无	7.2	<0.02	3	未检出	未检出	未检出	<0.001	<0.00006	<0.004	<0.00007	0.0001	<0.0004	<0.002	0.27	1.58	0.0021	<0.0001	0.0329	0.0019	0.00126	0.00065	0.0012	21.5	17.8	121	63.2	1.14	<0.002	<0.05	<0.016	0.124	1.25	1.35	0.005				不合格
东莞市大朗镇自来水公司松木山供水厂 (镇级)	0.12	<5	0	无	7.1	0.04	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.001	<0.00006	<0.004	0.00068	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.32	1.36	0.0054	<0.0001	0.0292	0.003	0.00339	0.00306	0.0072	20.1	15.1	106	55	1.61	<0.002	<0.05	<0.016	0.148	0.3	0.5	0.003				合格
东莞市犀牛供水有限公司（大朗犀牛陂水厂）(村级)	0.28	<5	0	无	7.1	<0.02	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.001	<0.00006	<0.004	0.00036	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.12	0.26	0.011	<0.0001	0.1331	0.0091	0.00539	0.00128	0.0307	12.7	4.09	56	30.6	1.2	<0.002	<0.05	0.042	0.049	0.8	1	0.006				合格
东莞市大朗石厦浮根冲供水有限公司（大朗仙村水厂）(村级)	0.21	<5	0	无	7.1	<0.02	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.001	<0.00006	<0.004	0.00007	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.2	0.04	0.0077	<0.0001	0.0256	0.0027	0.00884	0.00086	0.0103	14.4	5.52	56	18.3	1.32	<0.002	<0.05	<0.016	0.059	0.7	0.9	0.005				合格
虎门镇高科水厂(镇级)	0.16	<5	0	无	7.1	<0.02	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.001	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.27	0.14	0.0116	<0.0001	0.0425	<0.0009	0.00288	0.00242	0.0032	28.9	12.3	126	63.2	1.96	<0.002	<0.05	<0.016	0.144	0.55	0.6	0.01				合格
东莞市虎门怀德益民自来水厂（虎门怀德水厂）(村级)	0.12	<5	0	无	7	0.09	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.001	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.15	0.35	0.0026	<0.0001	0.0096	0.0015	0.00041	0.00034	0.0247	7.42	3.14	46	23.4	1.32	<0.002	<0.05	<0.016	0.076	0.4	0.5	0.003				合格
东莞市大岭山大片美村水厂(村级)	0.24	<5	0	无	6.9	<0.02	未检出	未检出	未检出	1	<0.001	<0.00006	<0.004	0.00007	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.12	0.42	0.0147	<0.0001	0.019	0.0029	0.00043	0.0004	0.0036	7.45	2.76	31	13.2	0.99	<0.002	<0.05	<0.016	0.092	0.6	0.7	0.009				合格
大岭山镇大王岭水库水厂(镇级)	0.18	<5	0	无	7.6	<0.02	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.001	<0.00006	0.011	0.0001	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.12	0.23	0.0042	<0.0001	0.036	0.0015	0.00032	0.00095	<0.0008	11.6	3.1	60	24.5	0.56	<0.002	<0.05	<0.016	0.082	2.8	2.9	0.003				合格
东莞市大岭山镇杨屋枫树坑水厂(村级)	0.66	<5	0	无	7	<0.02	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.001	<0.00006	0.009	0.00013	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.11	0.22	0.0048	<0.0001	0.1834	0.0225	0.02866	0.00062	0.01	12.9	4.59	56	32.6	0.63	<0.002	<0.05	<0.016	0.052	1.3	1.5	0.006				合格
大岭山镇长湖水厂（镇级）	0.1	<5	0	无	7.2	<0.02	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.001	<0.00006	<0.004	0.00031	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.1	0.61	0.0029	<0.0001	0.0114	0.0012	0.00094	0.00063	0.0066	4.61	3.38	34	18.3	0.87	<0.002	<0.05	0.018	0.054	0.6	0.7	0.004				合格
东莞市清溪粤海水务有限公司第二供水厂(镇级)	0.6	<5	0	无	6.8	<0.02	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.001	<0.00006	<0.004	0.00013	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.08	0.35	0.0032	<0.0001	0.0879	0.007	0.0176	0.00052	0.008	4.42	2.73	30	23.5	0.82	<0.002	<0.05	<0.016	0.053	0.4	0.6	0.004				合格
东莞市清溪粤海水务有限公司第四供水厂(镇级)	0.3	<5	0	无	7	<0.02	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.001	<0.00006	<0.004	0.00011	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.22	1.29	0.0025	<0.0001	0.0225	<0.0009	0.00033	0.00153	0.0056	10.2	9.31	69	36.7	0.88	<0.002	<0.05	<0.016	0.055	0.6	0.7	0.001				合格
东莞市清溪粤海水务有限公司第五供水厂(镇级)	0.17	<5	0	无	7.1	<0.02	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.001	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.2	1.25	0.0025	<0.0001	0.0204	<0.0009	0.00027	0.00137	0.0034	9.98	9.15	70	41.8	0.82	<0.002	<0.05	<0.016	0.076	0.6	0.8	0.004				合格
塘厦镇凤凰水厂(镇级)	0.12	<5	0	无	7.1	<0.02	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.001	<0.00006	<0.004	0.00012	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.2	1.26	0.0031	<0.0001	0.027	0.002	0.00038	0.00153	0.029	10.6	9.26	70	38.7	0.75	<0.002	<0.05	<0.016	0.077	0.7	0.9	0.001				合格
塘厦镇中心水厂（镇级）	0.08	<5	0	无	7.1	<0.02	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.001	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.21	1.23	0.0034	<0.0001	0.0122	0.0029	0.00063	0.00121	0.0109	10.5	9.11	71	42.8	0.59	<0.002	<0.05	0.019	0.095	0.6	0.9	0.001				合格
东莞市永源自来水有限公司第二水厂（镇级）	0.08	<5	0	无	7.1	<0.02	未检出	未检出	未检出	12	<0.001	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.2	1.25	0.0035	<0.0001	0.0057	<0.0009	<0.00006	0.00075	<0.0008	10.1	9.09	71	40.8	0.62	<0.002	<0.05	0.047	0.127	0.5	0.6	<0.001				合格
东莞市永源自来水有限公司第一水厂（镇级）	0.2	<5	0	无	7.1	<0.02	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.001	<0.00006	<0.004	0.00008	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.2	1.25	0.0031	<0.0001	0.0161	0.0026	0.03864	0.00149	0.0011	10.5	9.26	70	42.8	0.76	<0.002	<0.05	0.018	0.084	0.65	0.7	<0.001				合格
东莞市雁田自来水有限公司（凤岗雁田水厂）(村级)	0.13	<5	0	无	7.2	<0.02	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.001	<0.00006	<0.004	0.0001	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.21	1.06	0.0031	<0.0001	0.0131	0.0015	0.00041	0.00192	0.0045	13.5	11.2	79	46.9	0.75	<0.002	<0.05	0.024	0.078	0.5	0.55	0.003				合格
东莞市长龙自来水有限公司（黄江长龙水厂）(村级)	0.51	<5	0	无	6.9	<0.02	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.001	<0.00006	<0.004	0.00011	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.15	0.27	0.0058	<0.0001	0.0314	0.0125	0.00993	0.00038	0.0113	8.29	3.81	46	28.4	0.88	<0.002	<0.05	<0.016	0.033	0.8	0.9	0.002				合格
黄江镇自来水厂（镇级）	0.14	<5	0	无	6.9	<0.02	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.001	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.21	1	0.0034	<0.0001	0.0256	0.0017	0.0029	0.00117	0.008	12.6	9.35	68	23.6	0.86	<0.002	<0.05	<0.016	0.071	0.6	0.7	0.005				合格
东莞市中堂江南供水厂(村级)	0.09	<5	0	无	7.1	<0.02	未检出	未检出	未检出	1	<0.001	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.24	1.89	0.0173	<0.0001	0.0131	0.0015	0.00006	0.0021	0.0107	23.1	15.7	73	53	0.78	<0.002	<0.05	<0.016	0.076	0.5	0.7	0.007				合格
东莞市中堂镇供水厂(镇级)	0.1	<5	0	无	7	<0.02	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.001	<0.00006	<0.004	0.00008	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.24	1.66	0.0033	<0.0001	0.0144	0.0017	0.00023	0.00212	0.0053	13.7	12.4	70	44.8	0.79	<0.002	<0.05	0.017	0.056	0.5	0.6	0.004				合格
常平镇第二水厂(镇级)	0.1	<5	0	无	7.1	<0.02	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.001	<0.00006	<0.004	0.00014	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.22	1.3	0.0029	<0.0001	0.0446	0.0041	0.00257	0.00171	0.0659	11.8	10.5	109	42.8	0.9	<0.002	<0.05	0.02	0.085	0.7	0.9	0.003				合格
常平镇第一水厂(镇级)	0.16	<5	0	无	7	<0.02	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.001	<0.00006	<0.004	0.00015	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.23	1.25	0.006	<0.0001	0.0232	0.0059	0.00204	0.00176	0.0076	10.7	9.82	86	41.8	0.85	<0.002	<0.05	<0.016	0.053	0.5	0.7	0.002				合格
东莞市谢岗镇自来水厂（镇级）	0.08	<5	0	无	7	<0.02	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.001	<0.00006	<0.004	0.00007	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.22	1.35	0.0022	<0.0001	0.0073	0.0026	0.00066	0.00173	0.0134	9.82	9.23	64	41.9	0.8	<0.002	<0.05	<0.016	0.072	0.7	1	0.002				合格
东莞市樟木头自来水公司(镇级)	0.11	<5	0	无	6.8	<0.02	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.001	<0.00006	<0.004	0.00007	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.18	0.82	0.0029	<0.0001	0.0167	0.0032	0.01073	0.0009	0.043	6.3	5.75	39	24.5	0.92	<0.002	<0.05	<0.016	0.075	0.5	0.8	0.003				合格