



东莞市水务局2019年5月份城市供水水质公报

	1	15	≡0	≡无	0.3—4	6.5—8.5	3	0.5	100	≡未检出	≡未检出	0.06	0.2	0.1	0.5—3	0.01	0.1—0.8	0.7	0.7	备注
	NTU	度			mg/L		mg/L	mg/L	CFU/mL	MPN/100 mL	MPN/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	
	浑浊度	色度	臭和味	肉眼可见物	余氯	PH值	耗氧量	氨氮	菌落总数	总大肠菌群	耐热大肠菌群	三氯甲烷	铝	锰	总氯	三氯乙醛	二氧化氯	亚氯酸盐	氯酸盐	
东莞市石碣镇单屋水厂(村级)	0.94	<5	0	无	0.9	7	0.8	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0047	0.0577	<0.00006	1	0.008				合格
东莞市石碣镇黄泗围村委会水厂(村级)	0.13	<5	0	无	0.6	7.1	0.66	<0.02	6	未检出	未检出	0.0046	0.0049	0.00161	0.8	0.007				合格
东莞市石碣桔洲供水厂(村级)	0.1	<5	0	无	0.4	6.9	0.55	<0.02	1	未检出	未检出	0.0026	0.0076	<0.00006	0.6	0.006				合格
石碣镇刘屋村委会刘屋水厂(村级)	0.13	<5	0	无	0.6	7	0.57	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0038	0.0093	<0.00006	0.7	0.006				合格
东莞市石碣镇沙腰水厂(村级)	0.44	<5	0	无	0.6	7.2	0.86	<0.02	1	未检出	未检出	0.0029	0.0459	0.00609	0.8	0.004				合格
东莞市石碣镇水南水厂(村级)	0.17	<5	0	无	0.7	7	0.63	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0055	0.0128	0.00242	0.9	0.007				合格
东莞市石碣镇四甲村水厂(村级)	0.36	<5	0	无	0.7	6.8	0.62	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0017	0.0355	0.00116	0.8	0.001				合格
东莞市石碣西南水厂(村级)	0.72	<5	0	无	0.8	7.2	0.44	<0.02	1	未检出	未检出	0.0015	0.0576	0.00042	1	<0.001				合格
东莞市石碣镇涌口水厂(村级)	0.31	<5	0	无	0.6	7.1	0.48	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0029	0.0532	<0.00006	0.7	0.007				合格
东莞市石龙自来水总公司（城区水厂）(镇级)	0.21	<5	0	无	0.6	7	0.58	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.005	0.0225	0.00219	0.8	0.006				合格
东莞市石龙冠湖自来水有限公司(村级)	0.09	<5	0	无	0.7	7.1	0.4	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0012	0.0111	0.0003	0.9	0.002				合格
东莞市石排自来水公司（镇级）	0.13	<5	0	无	0.7	7	0.6	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0018	0.0297	<0.00006	0.9	0.004				合格
东莞市东江自来水有限公司东城供水分公司(市级)	0.12	<5	0	无	0.6	6.9	0.48	<0.02	2	未检出	未检出	0.0025	0.0083	<0.00006	0.7	0.007				合格
东莞市东江自来水有限公司万江供水分公司(市级)	0.09	<5	0	无	0.8	7.2	0.94	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0042	0.0235	<0.00006	0.85	0.005				合格
东莞市企石自来水服务公司(镇级)	0.15	<5	0	无	0.7	6.7	0.58	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0031	0.0098	<0.00006	0.9	0.006				合格
东莞市潢涌自来水有限公司(村级)	0.09	<5	0	无	0.6	7	0.42	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0012	0.0073	0.00288	0.8	0.002				合格
东江水务第二水厂	0.27	<5	0	无	0.6	6.9	0.53	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0024	0.0245	0.00086	0.7	0.003				合格
东江水务第三水厂	0.16	<5	0	无	0.6	7.1	0.53	<0.02	1	未检出	未检出	0.0039	0.0112	0.00026	0.65	0.003				合格
东江水务第四水厂	0.15	<5	0	无	0.7	7.2	0.46	<0.02	1	未检出	未检出	0.0036	0.0088	<0.00006	0.75	0.003				合格
东江水务第五水厂	0.13	<5	0	无	0.7	7	0.69	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0031	0.0127	<0.00006	1	0.005				合格
东江水务第六水厂	0.08	<5	0	无	0.5	7.2	0.23	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0015	0.0092	<0.00006	0.6	0.001				合格
东莞市桥头镇迳联水厂(村级)	0.11	<5	0	无		7	0.64	0.03	未检出	未检出	未检出	<0.0002	0.0072	<0.00006		<0.001	0.31	0.294	0.212	合格
东莞市石水口自来水有限公司（桥头石水口水厂）(村级)	1.51	<5	0	无		6.9	0.74	0.06	未检出	未检出	未检出	<0.0002	0.2343	0.00213		<0.001	0.15	0.265	0.123	不合格
东莞市樟木头柏兴自来水有限公司（樟木头柏地水厂）(村级)	0.7	<5	0	无		7.1	0.87	0.04	1	未检出	未检出	<0.0002	0.0247	<0.00006		<0.001	0.16	0.048	0.044	合格
东莞市圣马自来水有限公司（樟木头石新水厂）(村级)	0.68	<5	0	无		6.7	0.44	0.03	未检出	未检出	未检出	0.0029	0.0668	0.00096		<0.001	0.38	0.237	0.174	合格
东莞市桥头镇自来水厂第三水厂(镇级)	0.29	<5	0	无	0.6	6.8	0.76	<0.02	1	未检出	未检出	0.0046	0.0366	0.02242	0.8	0.005				合格
东莞市桥头镇自来水厂第二水厂(镇级)	0.29	<5	0	无	0.6	6.8	0.58	<0.02	1	未检出	未检出	0.0041	0.0413	0.00658	0.8	0.005				合格
东莞市石碣镇自来水公司(镇级)	0.15	<5	0	无	0.5	6.9	0.58	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0041	0.0155	<0.00006	0.65	0.006				合格
茶山镇第二供水厂（镇级）	0.21	<5	0	无	0.35	6.9	0.51	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0044	0.0153	0.00079	0.5	0.006				合格
茶山镇第一供水厂（镇级）	0.11	<5	0	无	0.7	7.3	0.41	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0058	0.0039	<0.00006	0.8	0.003				合格
东莞市高埗自来水有限公司-新厂(镇级)	0.11	<5	0	无	0.7	6.8	0.37	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0039	0.008	<0.00006	0.8	0.005				合格
东莞市高埗自来水有限公司-旧厂(镇级)	0.34	<5	0	无	0.6	6.9	0.34	<0.02	2	未检出	未检出	0.0017	0.0496	0.00183	0.7	0.003				合格
东莞市横沥镇自来水公司(镇级)	0.21	<5	0	无	0.3	6.9	0.97	0.06	未检出	未检出	未检出	0.0057	0.0326	0.00807	0.6	0.006				合格
东莞市司马自来水有限公司（常平司马水厂）(村级)	0.2	<5	0	无	0.5	6.9	0.34	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0037	0.017	0.00131	0.7	0.004				合格
东莞市黄江镇龙见田村自来水厂(村级)	0.35	<5	0	无	0.2	6.7	1.44	0.35	1	1	未检出	0.0006	0.0782	0.43985	0.4	<0.001				不合格
东莞市樟木头鑫洋自来水有限公司（樟木头樟洋水厂）(村级)	0.2	<5	0	无	0.7	7	0.83	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0029	0.0086	0.00849	0.9	0.005				合格
东莞市大朗石厦浮根冲供水有限公司（大朗仙村水厂）(村级)	0.18	<5	0	无	0.5	7	0.89	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0021	0.0196	0.01489	0.7	0.003				合格
东莞市石龙自来水总公司（黄洲水厂）(镇级)	0.17	<5	0	无	0.5	6.9	0.66	<0.02	2	未检出	未检出	0.0036	0.0132	<0.00006	0.6	0.007				合格
虎门镇高科水厂(镇级)	0.15	<5	0	无	0.8	7	0.55	<0.02	1	未检出	未检出	0.0005	0.0345	0.00548	1	0.004				合格
东莞市虎门怀德益民自来水厂(村级)	0.12	<5	0	无	0.6	6.9	0.51	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0043	0.0064	0.00008	0.8	0.004				合格
东莞市大岭山大片美村水厂(村级)	0.27	<5	0	无	0.6	7.1	0.68	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0019	0.1186	0.00145	0.9	0.002				合格
大岭山镇大王岭水库水厂(镇级)	0.36	<5	0	无	1.2	7.2	0.4	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0048	0.1328	0.00508	1.5	0.001				合格
东莞市长安镇霄边经济股份合作社（长安霄边水厂）(村级)	0.39	<5	0	无	0.6	7.2	0.92	<0.02	4	未检出	未检出	0.0015	0.1169	0.00678	0.7	0.003				合格
东莞市大朗镇自来水公司松木山供水厂(镇级)	0.17	<5	0	无	0.4	7	1.05	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0065	0.0246	0.00122	0.5	0.004				合格

		1	15	≡0	≡无	0.3--4	6.5--8.5	3	0.5	100	≡未检出	≡未检出	0.06	0.2	0.1	0.5--3	0.01	0.1--0.8	0.7	0.7	备注
		NTU	度			mg/L		mg/L	mg/L	CFU/mL	MPN/100 mL	MPN/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	
	水质检测	浑浊度	色度	臭和味	肉眼可见物	余氯	PH值	耗氧量	氨氮	菌落总数	总大肠菌群	耐热大肠菌群	三氯甲烷	铝	锰	总氯	三氯乙醛	二氧化氯	亚氯酸盐	氯酸盐	
东莞市犀牛供水有限公司（大朗犀牛破水厂） (村级)		0.18	<5	0	无	0.5	7.2	0.63	<0.02	1	未检出	未检出	0.0082	0.089	0.00247	0.6	0.003				合格
东莞市赤足陂供水有限公司（大朗水平水厂） (村级)		0.14	<5	0	无	1.5	7.4	0.88	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0228	0.0198	<0.00006	0.6	0.011				不合格
东莞市清溪粤海水务有限公司第二供水厂(镇级)		0.19	<5	0	无	0.5	6.9	0.49	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0032	0.0173	0.00712	0.55	0.003				合格
东莞市清溪粤海水务有限公司第四供水厂(镇级)		0.28	<5	0	无	0.45	7.2	2.59	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0058	0.0671	0.00217	0.5	0.007				合格
东莞市清溪粤海水务有限公司第五供水厂(镇级)		0.15	<5	0	无	0.5	7	1.21	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0051	0.0164	0.00065	0.6	0.008				合格
东莞市永源自来水有限公司第二水厂（镇级）		0.13	<5	0	无	0.7	7	1.94	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.004	0.0067	<0.00006	0.9	0.005				合格
东莞市永源自来水有限公司第一水厂（镇级）		0.15	<5	0	无	0.5	7.1	0.79	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0054	0.0122	0.00144	0.7	0.006				合格
东莞市雁田自来水有限公司（凤岗雁田水厂） (村级)		0.15	<5	0	无	0.6	7.2	0.74	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0041	0.0103	<0.00006	0.8	0.005				合格
东莞市长龙自来水有限公司（黄江长龙水厂） (村级)		0.93	<5	0	无	0.5	7	0.36	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0024	0.2321	0.02753	0.6	0.002				不合格
黄江镇自来水厂（镇级）		0.17	<5	0	无	0.5	6.8	0.79	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.002	0.0206	0.02875	0.55	0.002				合格
塘厦镇凤凰水厂(镇级)		0.12	<5	0	无	0.8	7	0.62	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0059	0.0153	<0.00006	1	0.006				合格
塘厦镇中心水厂（镇级）		0.2	<5	0	无	0.5	7.1	0.79	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0066	0.0208	<0.00006	0.8	0.002				合格
常平镇第二水厂(镇级)		0.17	<5	0	无	0.5	7.1	0.56	0.03	未检出	未检出	未检出	0.0035	0.0117	0.00064	0.6	0.003				合格
常平镇第一水厂(镇级)		0.12	<5	0	无	0.45	7	0.52	<0.02	2	未检出	未检出	0.0042	0.0078	0.00123	0.55	0.003				合格
东莞市谢岗镇自来水厂（镇级）		0.15	<5	0	无	0.7	6.8	0.41	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0071	0.0047	0.00026	0.9	0.008				合格
东莞市谢岗自来水厂二厂（镇级）		0.14	<5	0	无	0.4	7	0.71	<0.02	3	未检出	未检出	0.0124	0.0154	0.00675	0.6	0.009				合格
东莞市樟木头自来水公司(镇级)		0.15	<5	0	无	0.7	6.7	0.44	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0056	0.0275	0.01612	0.8	0.005				合格
东莞市中堂江南供水厂(村级)		0.21	<5	0	无	0.45	7	0.55	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.015	0.0437	<0.00006	0.55	0.008				合格
东莞市中堂镇供水厂(镇级)		0.19	<5	0	无	0.5	6.9	0.34	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0024	0.0061	<0.00006	0.6	<0.001				合格
东莞市黄江镇田心股份经济联合社（黄江田心水厂） (村级)		2.75	<5	0	无		6.5	0.65	0.17	5	未检出	未检出	0.0004	0.2188	0.02201		<0.001	0.29	0.313	0.143	不合格
东莞市大岭山镇杨屋枫树坑水厂(村级)		0.69	<5	0	无	0.2	7	0.74	0.02	未检出	未检出	未检出	0.0044	0.1058	0.02755	0.4	0.004				不合格
东莞市长安镇自来水公司（镇级）		0.5	<5	0	无	0.35	7.2	2.36	0.1	未检出	未检出	未检出	0.0154	0.1472	0.02507	0.5	0.01				合格
东莞市大岭山镇大环老虎岩水厂（镇级）		0.07	<5	0	无	0.7	7.4	0.38	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0044	0.0165	0.00037	1	0.002				合格